Déclaration des performances (DoP) suivant RPC 305/2011

1. Numéro de référence du DoP	**ST/F1/1001**
2. Description du produit	**Séparateurs d'hydrocarbures** **Oleocido-P Oleocido-P B**
3. Caractéristiques produit (Numéros ou spécification produit)	**NS 1.5 – NS 3 – NS 6**
4. Usage prévu	Séparation des liquides légers des eaux résiduaires pour protéger les systèmes d'assainissement et les eaux de surface
5. Fabricant	ACO Le Quai à Bois BP 85 27940 Notre Dame de l'Isle
6. Mandataire	Non Applicable
7. Evaluation et vérification de la constance des performances	Système 3 et système 4
8. Norme harmonisée appliquée	NF EN 858-1 : 2002 / A1 : 2005
9. Première année d'apposition du marquage CE	2021
10. Organisme notifié ayant réalisé l'essai de type	Système 3 réaction au feu LNE- 0071
11. N° de référence du rapport d'essai de type	P202862-DEC/2 et divers

12. Caractéristiques essentielles

Caractéristiques	EN 858-1	Performance
Réaction au feu	6.2.8	E
Etanchéité aux liquides	6.3.2	Conforme
Efficacité	4 - 6.3.1- 6.3.3 - 6.3.8 -6.5	Conforme
Capacité de charge	6.4	Conforme
Durabilité	6.2	Conforme

13. Documentation Technique Spécifique (Articles 37/ 38)	Guide d'installation

Les performances du ou des produit(s) identifiés aux points **2** et **3** sont conformes aux performances déclarées au point **12**. Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5. Signée pour et au nom du fabricant par

Notre Dame de l'Isle, le 02 avril 2021, François DESEBBE Directeur Général